

POWIATOWY URZĄD PRACY

28-300 Jędrzejów

ul. Okrzei 49B

tel. 41-386-54-92

fax 41-386-38-93

pieczęć zamawiającego

Znak sprawy: AO 2223-5/ES/2016

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Jędrzejów 28.11.2016r
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z zamiarem powierzenia wykonania usługi:

Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 4 pomieszczeniach (wielkość każdego pomieszczenia - ok.22 m kw.)położonych na I piętrze w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49B – Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.

Jednostka zewnętrzna winna obsługiwać dwie jednostki wewnętrzne, tak więc instalacja do dwóch pokoi winna składać się z dwóch jednostek wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej zapraszamy do złożenia oferty cenowej na w/w przedmiot zamówienia.

1.Termin realizacji zamówienia: do dnia 22.12.2016r .

2.Miejsce i termin dostarczenia Oferty cenowej Wykonawcy do siedziby urzędu :
28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49B, bądź na adres e-mail PUP: kije @praca.gov.pl **w terminie do dnia 02.12.2016roku.**

3.Warunki płatności : przelew 7 dni od daty realizacji zamówienia w siedzibie urzędu i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

4.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Elżbieta Skorupka

Prosimy o zapoznanie się z załączonym opisem przedmiotu zamówienia oraz w przypadku zainteresowania jego realizacją o wypełnienie i zwrot do PUP załączonej niżej Oferty cenowej Wykonawcy.

Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem zamówienia.

W załączeniu Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Podpisy członków Komisji Przetargowej:

.....
.....
.....
.....

AKCEPTUJE I ZATWIERDZAM
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy

.....
Maciej Tomczyk

Pieczętka i Podpis Dyrektora PUP

OFERTA CENOWA WYKONAWCY NA

dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w 4 pomieszczeniach (wielkość każdego pomieszczenia - ok.22 m kw.)położonych na I piętrze w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49B – Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.

Jednostka zewnętrzna winna obsługiwać dwie jednostki wewnętrzne, tak więc instalacja do dwóch pokoi winna składać się z dwóch jednostek wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej

Treść oferty:

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

NIP.....

Regon

nr rachunku bankowego

oferuję wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby urzędu za :

cenę netto zł (słownie złotych
.....)

podatek VAT zł (słownie złotych
.....)

cenę brutto zł (słownie złotych
.....)

1. Oświadczam, że podana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także między innymi koszt zakupu urządzeń, koszty transportu do siedziby urzędu oraz montażu w siedzibie urzędu.
2. Udzielam 36 miesięcznego okresu gwarancji na proponowane urządzenia oraz usługę montażu.
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. W razie wyboru mojej oferty do realizacji zamówienia potwierdzam termin realizacji zamówienia do 22 grudnia 2016 roku.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Dnia

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej,
pieczęć wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 4 pomieszczeniach (każde pomieszczenie o powierzchni ok. 22 m kw.) położonych na I piętrze w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, 28-300 Jędrzejów

System multisplit.

GREE MULTI free match IV.

Jednostki wewnętrzne:

GKH(07)RA-K3DNA3E/I - 2 szt. – ścienna VIOLA PERVECT

- wydajność chłodnicza 2,1 [kW]
- wydajność grzewcza 2,6 [kW]
- funkcja I FEEL
- funkcja 8°C GRZANIE
- funkcja oszczędzania energii
- 6 prędkości wentylatora
- automatyczny tryb snu
- jonizator plazmowy
- pobór mocy w trybie Stand by 1W
- podświetlany pilot
- cicha praca
- Auto Restart
- funkcja samodiagnozy
- 24-godzinne programowanie
- funkcja Auto Clean
- funkcja Turbo

Jednostka zewnętrzna:

GWHD(14)NK3DO

- wydajność chłodnicza 4,1 [kW]
- wydajność grzewcza 4,5 [kW]
- technologia inwerterowa G10
- inteligentne odszranianie
- funkcja samodiagnozy
- cicha praca
- zakres pracy: -15°C chłodzenie, -20°C grzanie

Jednostka zewnętrzna winna obsługiwać dwie jednostki wewnętrzne, tak więc instalacja do dwóch pokoi winna składać się z dwóch jednostek wewnętrznych i jednej jednostki zewnętrznej.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Maciej Tomczyk

